

## Zak niet weg in de modder. U heeft recht op droge voeten

Is uw bouwplaats behoorlijk begaanbaar? Dat controleert u met deze checklist. U kunt daar geen rechten aan ontleen. U kunt wel met deze lijst in de hand gefundeerd het gesprek met uw werkgever en de uitvoerder aangaan.

Vragen? Bel FNV Bouw & Infra: 0900 FNVBouw & Infra (0900 368 26 89, 10 eurocent per minuut)

Uitglijden en slippen		Aantal punten
1. Staan er plassen op de looproute	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
2. Ligt er op de looproute gladde klei, sneeuw of ijs	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
3. Ligt er een laag zand op de looproute	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Weinig of geen	0
Stevigheid van de grond		
4. Hoever zakt u bij het lopen weg in de grond	Meer dan 3 cm	2
	2 tot 3 cm	1
	Minder dan 2 cm	0
5. Wordt uw voet in de nattigheid vastgezogen	Zwaar	2
	Behoorlijk	1
	Nauwelijks	0
Kluiten aan uw schoenen		
6. Hoeveel kluit blijft er bij het lopen aan uw schoenen plakken	Meer dan 3 cm	2
	1 tot 3 cm	1
	Minder dan 1 cm	0
Verdere kenmerken van het terrein		
7. Hoe diep zijn de kuilen en sporen op de looproute	Meer dan 8 cm	2
	4 tot 8 cm	1
	Minder dan 4 cm	0
8. Gaat de looproute steil omhoog of omlaag	Zeer steil	2
	(meer dan 30 °C)	1
	Behoorlijk steil	0
	(11 tot 30°C)	
	Redelijk vlak	
	(minder dan 10°C)	
Breedte van de looproute		

9. Hoe breed is de looproute	Smaller dan 50 cm	2
	50 tot 79 cm	1
	Breder dan 80 cm	0
Troep in de weg		

10. Ligt er allerlei troep in de weg zoals pallets en pijpen of zijn er lastige op- en afstapjes	Veel, bijna overal	2
	Behoorlijk veel	1
	Nauwelijks	0
Tel de punten op		

4 punten of minder	Stoplicht is groen	Uw bouwplaats ziet er goed uit
5, 6 of 7 punten	Het licht springt op geel	Vraag om maatregelen
7 punten of meer	Het licht staat op rood	Dringend ingrijpen nodig